

ประกาศกระทรวงพลังงาน

เรื่อง การบำรุงรักษาและการทดสอบและตรวจสอบภาชนะบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลว (ฉบับที่ ๒)

พ.ศ. ๒๕๖๘

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๔ ข้อ ๑๘ วรรคหนึ่ง และข้อ ๒๑ แห่งกฎกระทรวงภาชนะบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลว พ.ศ. ๒๕๖๐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๒ ให้ยกเลิกความในบทนิยามคำว่า “ครบวาระ” ในข้อ ๒ แห่งประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง การบำรุงรักษาและการทดสอบและตรวจสอบภาชนะบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลว พ.ศ. ๒๕๖๐ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ครบวาระ” หมายความว่า ที่ได้ผ่านการทดสอบและตรวจสอบครบทุก ๆ ๕ ปี ในกรณีของถังเก็บและจ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว และถังก๊าซปิโตรเลียมเหลวหุงต้ม หรือที่ได้ผ่านการทดสอบและตรวจสอบครบทุก ๆ ๖ ปี ในกรณีของถังขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลว ทั้งนี้ นับแต่วันที่ได้ทดสอบและตรวจสอบครั้งสุดท้าย

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในข้อ ๔ แห่งประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง การบำรุงรักษาและการทดสอบและตรวจสอบภาชนะบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลว พ.ศ. ๒๕๖๐ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ ๔ ให้เจ้าของถังหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นหนังสือจากเจ้าของถังมีหน้าที่ต้องปฏิบัติ ดังนี้

(๑) ควบคุมการใช้ถังก๊าซปิโตรเลียมเหลวหุงต้มในสถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุให้เป็นไปตามข้อ ๓

(๒) ซ่อมบำรุงถังก๊าซปิโตรเลียมเหลวหุงต้มตามข้อ ๓

(๓) ทดสอบและตรวจสอบถังก๊าซปิโตรเลียมเหลวหุงต้มครบวาระไม่น้อยกว่าตามที่กำหนดในหลักเกณฑ์ที่ ๖ ท้ายประกาศนี้ และให้จัดส่งรายงานผลการทดสอบและตรวจสอบถังก๊าซปิโตรเลียมเหลวหุงต้มในแต่ละเดือนต่ออธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน ภายในวันที่สิบห้าของเดือนถัดไป

(๔) แจ้งสถานที่ทดสอบและตรวจสอบให้อธิบดีกรมธุรกิจพลังงานทราบ

(๕) นำถังก๊าซปิโตรเลียมเหลวหุงต้มที่มีลักษณะไม่เป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวงว่าด้วยภาชนะบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวหรือชำรุดบกพร่องในสถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุไปทำการซ่อมบำรุงหรือทำลาย แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ในกรณีที่โรงบรรจุเป็นตัวแทนค้าต่าง ให้เจ้าของถังหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นหนังสือจากเจ้าของถังดำเนินการ ไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้ประกอบกิจการสถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ”

ข้อ ๔ ให้ยกเลิกความในข้อ ๕ แห่งประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง การบำรุงรักษาและการทดสอบและตรวจสอบภาชนะบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลว พ.ศ. ๒๕๖๐ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ ๕ ลั่นสำหรับถังก๊าซปิโตรเลียมเหลวหุงต้มที่ผลิตขึ้นใหม่ ให้มีอายุการใช้งานไม่เกิน ๑๐ ปี นับแต่วันที่ได้รับการทดสอบและตรวจสอบครั้งแรก และห้ามนำลั่นที่มีอายุการใช้งานเกินกว่าที่กำหนด หรือไม่สามารถใช้งานได้มาใช้กับถังก๊าซปิโตรเลียมเหลวหุงต้ม”

ข้อ ๕ ให้เพิ่มหลักเกณฑ์ที่ ๖ ท้ายประกาศนี้ เป็นหลักเกณฑ์ที่ ๖ ท้ายประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง การบำรุงรักษาและการทดสอบและตรวจสอบภาชนะบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลว พ.ศ. ๒๕๖๐

ประกาศ ณ วันที่ ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

พระพันธุ์ สาสีรัฐวิภาค

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน

หลักเกณฑ์ที่ ๖

หลักเกณฑ์การทดสอบและตรวจสอบถังก๊าซปิโตรเลียมเหลวหุงต้มครัวเรือน

๑. ตรวจสอบสภาพภายนอกของถังด้วยวิธีพินิจด้วยสายตา (visual examination)
๒. ตรวจสอบสภาพภายในของถังด้วยวิธีพินิจด้วยสายตา (visual examination)
๓. ทดสอบและตรวจสอบด้วยความดันไฮดรอลิก (hydrostatic test)
๔. ทดสอบและตรวจสอบด้วยวิธีการทดสอบการขยายตัวอย่างสมบูรณ์ (expansion test) ยกเว้นถังที่ทำการทดสอบและตรวจสอบครัวเรือนครั้งแรก
๕. ตรวจสอบการรั่วซึม
๖. จัดทำรายงานผลการทดสอบและตรวจสอบ

หมายเหตุ วิธีการทดสอบและตรวจสอบข้างต้นให้เป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง การใช้และการซ่อมบำรุงถังก๊าซปิโตรเลียมเหลว ตามกฎหมายว่าด้วยมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม